


# 専用電源ユニット取り扱い上の注意

電源ユニットを取り扱う際は、破損防止のために以下の点に注意してください。



二次側の短絡に注意してください。一次側の通電を遮断したあとも、残留電荷があると、短絡により破損します。



アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510

仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

法人向けLED照明  
ホームページ

<http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

製品に関するお問い合わせは(通話料無料)

LED照明サポートコール

**0800-111-5300**

(受付時間) 平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00 / 13:00~17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは(通話料無料)

**0800-888-2600**

Webからのお問い合わせは  
(メールフォームにご記入のうえ送信してください)  
<https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/>

18792

P071216-STS-STS-01

P071216-STS-QIU-01