






# 施工後安全点検チェックシート

●下欄の安全点検項目について点検を実施してください。

安全点検項目	点検方法	チェック欄
①取り付けボルトの器具内寸法の確認	<p>全ての取り付けボルトの器具内寸法が21mm以下になっていることを確認してください。</p> 	<input type="checkbox"/>
②LEDユニットの取り付けの確認	<p>取り付け後、LEDユニットをつかみ約5mm引き下げて手を離してください。</p>  <p><b>○ 正しい取り付けの場合</b></p>  <p>天井側に戻る</p> <p>LEDユニットは器具の取付バネのバネ作用により、天井側に戻ります。</p> <p><b>× 誤った取り付けの場合</b></p>  <p>天井側に戻らない</p>  <p>外れる</p> <p>LEDユニットは天井側に戻らず、引き下げた位置で停止、または外れます。</p> <p>必ず、別紙の [LEDユニット取り付け時の注意]をお読みになり、 取り付け直してください。</p>	<input type="checkbox"/>