







【電源端子台】





【調光端子台】





【ソケット】 (給電側)




(非給電側)



【取り外し防止パーツ】



(設置時)



【安全上の注意】

■警告

- ・紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。
(火災、器具過熱の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。
(感電、破損の原因)

■注意

- ・精密機器ですので、落としたりぶついたり、無理な力を加えたりしないでください。
(破損、怪我の原因)
- ・雨や水滴がかかる状態や湿度の高いところ、オイルミストが発生するところで使用しないでください。
(破損の原因)

△ご使用になる前に、取扱説明書に記載の「安全上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

【付属品】



ビス:4個



「配線変更済」シール:1枚




リード線固定部品:4個
(両面テープ付き)



「給電側」シール:2枚

特記事項

・PWM調光用

5	取り外し防止パーツ	PP	2		品 名	システム天井ラインタイプ用交換キット			・PWM調光用
4	ソケット(非給電側)	ポリカーボネート	2		品 番	LDRKP2-D			
3	ソケット(給電側)	ポリカーボネート	2		定格電圧	AC100-242V	口 金	—	変更日
2	調光端子台		1	294-500Z	質 量	—	定格周波数	50/60Hz	作成日 2025年 10月 29日
1	電源端子台		1	NZ2121	作 成	検 図	承 認	<div> アイリスオーヤマ株式会社</div>	
No.	部品名	材 質	数 量	備 考	茂 木	奥村	八巻		