


### 使用に関するお願い

1. 壁面仕上げ材と埋込ボックス間にスキマがないようにしてください。
2. 壁面と埋込ボックスの縁は面一から深い方に2mm以下になるように施工してください。深すぎると器具本体が変形し枠の装着が不完全になります。又、ボックスの縁が壁から突出していると、枠と壁にスキマが発生します。
3. この取付ボックスには取付け方向があります。取付金具が上側になるように埋込穴に取付けてください。



### ⚠ 安全に関するご注意

1. ルクセントLEDs 壁埋込形誘導灯専用ボックスです。指定方向以外の取付及び適合器具以外では使用しないでください。落下の原因となります。
2. この埋込ボックスは、コンクリート流し込み用としては使用しないでください。

適合器具 KYH2951A, KYH4951A  
KYT2951A, KYT4951A

壁埋込形誘導灯 部品  
B級(20形)  
埋込ボックス

形名 **BOX2161**

適合ランプ -

W. 数 -

器具質量 約 1.1 kg  
(包装箱は含みません)

図番 **EY17544-C**

検認	8				
白井	7				
	6				
照査	5				
	4				
諏訪	3	取付金具	鋼板 t1	1	亜鉛めっき
	2	端版	鋼板 t1	2	亜鉛めっき
大川	1	本体	鋼板 t1	1	亜鉛めっき
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考

1109 CA

単位 mm 第 3 角 法